

Výsledky zkoušek mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 4. 6. 2024

Protokol o zkoušce č. 57246/2024

Ukazatel	Zjištěná hodnota	Limitní hodnota
Escherichia coli	29	max. 100 KTJ/100 ml
Intestinální enterokoky	37	max. 50 KTJ/100 ml
Průhlednost	1,4	